

- BIZTONSÁGI ÉS IRÁNYFÉNY LÁMPATESTEK**  
EMERGENCY AND ESCAPE LIGHTING LAMPS:
- B4 EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett, műanyagbőrös, oldalfali tűzcsap világítás, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivétel Inotec SNP 2004.1
  - B11 EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett, műanyagbőrös, oldalfali / mennyezeti irányfény lámpatest, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivétel Inotec SNP 2130 LED J-SV / Inotec SNP 2230 LED J-SV
  - B12 EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett, műanyagbőrös, oldalfali / mennyezeti irányfény lámpatest, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivétel Inotec SNP 2130 LED J-SV / Inotec SNP 2230 LED J-SV
  - B13 EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett, műanyagbőrös, oldalfali / mennyezeti irányfény lámpatest, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivétel Inotec SNP 2130 LED J-SV / Inotec SNP 2230 LED J-SV
  - B21 EMER-RECESSED\_LED LED-es egyedileg címzett, címzett, BV lámpatest, álmennyezeti süllyesztett / mennyezeti szerelt, szögletes, IP20
  - B22 Árs: Inotec SN8141 LED J-SV / SN8141 LED J-SV  
Corridor: Inotec SN8107 LED J-SV / SN8107 LED J-SV
  - B31 EMER-EXITGLASS\_RECESSED\_L LED-es, egyedileg címzett, üveglapos, címzett, IRF lámpatest álmennyezeti süllyesztett / mennyezeti / oldalfali, egy-kétoldalas, IP40 Inotec SNP1012(E.S)
  - B32 EMER-EXITGLASS\_RECESSED\_L LED-es, egyedileg címzett, üveglapos, címzett, IRF lámpatest álmennyezeti süllyesztett / mennyezeti / oldalfali, egy-kétoldalas, IP40 Inotec SNP1012(E.S)
  - B33 EMER-EXITGLASS\_RECESSED\_L LED-es, egyedileg címzett, üveglapos, címzett, IRF lámpatest álmennyezeti süllyesztett / mennyezeti / oldalfali, egy-kétoldalas, IP40 Inotec SNP1012(E.S)
- Felsőszál nyomvonal szintek között
- Funkciókábél nyomvonal
- Általános kábél nyomvonal
- Védett süllyesztett 2P+F IP 44 dugaszoló aljzat
- Süllyesztett 2P+F dugaszoló aljzat
- Kábelaljca, kábelre a jelölt méretben
- Tűzálló kábelaljca, kábelre a jelölt méretben



3				
2				
1	2017.06.19.	Aranyos Zoltán	Kapitál György	Megrendelő igények követése
0	2016.02.20.	Aranyos Zoltán	Kapitál György	ELŐKIADÁS
VALT.	DÁTUM	SAJÁTKÉSZÍTŐ	VEZETŐ TERVEZŐ	MÓDOSÍTÁS OKA

**VILLA MŰVÉSZETI GALÉRIA ÉS ÉTTEREM**  
Budapest 1018 Csókánál utca 1. hrsz.: 14387

**BERUHÁZÓ - ÉPÍTETŐ**  
PALLAS ATHÉNÉI DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY  
1014 Budapest, Úri utca 21.

**TERVEZŐK**

**BIZTONSÁGI TECHNIKAI**  
GENÉRALTERVEZŐ:  
ÉPÜLETVILÁLMOS TERVEZŐ:

**ZÓNE - PLAN KFT**  
1048 Szentlőrinc utca 2. 118  
Kapitál György  
Világosmérnök  
Elektronikus vezető tervező  
MŰK: V. 01-13862  
tel: +3630350497  
kapital.gyorgy@zone-plan.hu

**GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK TERVEZŐ:**

**Rézi András**  
Biztonságtechnikai mérnök, elektronikus vezető tervező  
MŰK: V. 01-15951

**Májer Endre**  
Biztonságtechnikai mérnök, elektronikus vezető tervező  
MŰK: FÜO, TŰJ V 13-13997

**EMC SZAKTERVEZŐ:**

**Varga Tamás**  
Világosmérnök EMC szakmérnök  
MŰK: V. 01-10-0388

**Erdélyi József**  
Világosmérnök EMC szakmérnök  
MŰK: V. 01-01-0295

**DOKUMENTUM CÍME**  
Biztonsági világítás P2 szint alaprajz

ELŐKIADÁS DÁTUMA	LEÍRÁS	OLDALSZÁM	MÉRET
2016.02.20.	1:50	1/1	A0
TERV TÍPUS	RAJZSZÁM	TERVÁLTOZAT	
Kiviteli	VI-0-2	1	