



- MEGJEGYZÉS:
- MINDEN LÁMPATEST EGYEDILEG CÍMZETT
  - ÁRAMKÖRÖNKÉNT MAXIMUM 20db LÁMPATEST CSATLAKOZTATHATÓ
  - IRÁNYFÉNY LÁMPATESTEK ÁLLANDÓ, VAGY KÉSZENLÉTI ÜZEMBEN MŰKÖDhetnek JOKER FUNKCIÓ HASZNÁLATÁVAL.
  - BV LÁMPATESTEK KÉSZELÉTI ÜZEMBEN MŰKÖDNEK

3				
2				
1				
0	2016.02.01.	Aranyos Zsolt	Kapitor György	ELSŐ KIADÁS
VÁLT.	DÁTUM	SAKTERVEZŐ	VEZETŐ TERVEZŐ	MÓDOSÍTÁS OKA

**VILLA** MŰVÉSZETI GALÉRIA ÉS ÉTTEREM  
Budapest 1015 Csónak utca 1. hrsz.: 14357

**BERUHÁZÓ - ÉPÍTETŐ**  
PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY  
1014 Budapest, Uri utca 21.

**TERVEZŐK**

BIZTONSÉG TECHNIKAI  
GENERÁLTERVEZŐ:  
ÉPÜLETVILLAMOS  
TERVEZŐ:

ZONE - PLAN Kft.  
1045 Budapest, Istvánlki út 10-12.

Kapitor György  
Villamosmérnök  
Elektromos vezető tervező  
MMK: V, Vn 01-13862  
tel: +36209340677  
kapitor.gyorgy@zone-plan.hu

GYENGEÁRAMÚ  
RENDSZEREK  
TERVEZŐ:

Ritzl András  
Biztonságtechnikai mérnök, elektromos vezető tervező  
MMK: V, H-V, H-VN, TUJ 01-10931

EMC  
SAKTERVEZŐ:

Varga Tamás  
Villamosmérnök EMC szaktervező  
MMK: V-T, Vn, 10-0398

Erdélyi József  
Villamosmérnök EMC szaktervező  
MMK: V, Vn, 01-14295

DOKUMENTUM CÍME				<b>Biztonsági világítás elvi séma rajz</b>			
ELSŐ KIADÁS DÁTUMA		LÉPTÉK		OLDALSZÁM		MÉRET	
2016.02.01.		1:50		1/1		A1	
TERVTÍPUS		RAJZSZÁM		TERVÁLTOZAT			
Kiviteli		VI-005		0			